


Verband Kommunaler Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung Salzwedel
Schäferstegel 56
29410 Hansestadt Salzwedel
Tel.: 03901/844 333
Mail: info@vkwa-salzwedel.de



Salzwedel, den 29. März 2021

Trinkwasserrohrnetzspülung 2021

Der VKWA Salzwedel führt zur Entfernung von Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen und zur Sicherung der Wasserqualität eine Rohrnetzspülung durch. **Wir werden deshalb in den Ortslagen Saalfeld, Baars, Maxdorf, Mahlsdorf, Stappenbeck, Buchwitz und Winterfeld im Zeitraum vom 06.04. – 16.04.2021 jeweils in der Zeit von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Wasserversorgung abschnittsweise unterbrechen.**

Den genauen Zeitpunkt, wann Ihr Versorgungsabschnitt gespült wird, teilen wir Ihnen durch Wurfbzettel in Ihre Briefkästen mit.

Die Spülung erfolgt im Impuls-Spül-Verfahrens. Diese Technologie ist patentiert. Angepasst an den vorhandenen Netzdruck werden über einen Hydranten dosierte Luftimpulse in die Versorgungsleitung eingepresst und diese kontrolliert bis zum nächsten Hydranten zwangsgeführt. Mit der Durchführung der Netzspülung wurde die Firma Hammann GmbH beauftragt.

Ungewollt kann dabei der Luftimpuls und/ oder gelöste Ablagerungsteilchen in die Hausinstallation eindringen, wenn zum Zeitpunkt der Spülung Wasser entnommen wird. Damit Sie nicht unbeabsichtigt in dem o.g. Zeitraum Wasser entnehmen, **empfehlen** wir Ihnen, die **Hauptabsperrvorrichtung vor Ihrem Wasserzähler zu schließen.**

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass lt. Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasserv) vom 20.06.1980, § 6 für Schäden, die sich aus der Einschränkung bzw. Unterbrechung der Wasserzufuhr während des Spülzeitraumes ergeben, das Versorgungsunternehmen nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis für diese Versorgungsunterbrechung.

Zur Vermeidung von Störungen an Ihrer Hausinstallation sollten Sie

vor Beginn der Versorgungsunterbrechung

- Wasservorräte in Gefäßen, Waschbecken oder Badewannen entsprechend Ihrem voraussichtlichen Wasserbedarf anlegen.
- das Ventil vor dem Wasserzähler schließen,

während der Versorgungsunterbrechung

- alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen halten, einschließlich Druckspülern bzw. Spülkästen in der Toilette.

nach Ende der Versorgungsunterbrechung

- das Ventil vor dem Wasserzähler wieder öffnen,
- die am höchsten gelegene Zapfstelle in Ihrem Gebäude öffnen, damit die eventuell in Ihrer Installation vorhandene Luft entweichen kann,
- solange Wasser entnehmen, bis es klar ausfließt,
- auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler betätigen.