



Salzwedel, den 3. November 2025

## Trinkwasserrohrnetzspülung 2025

Der VKWA Salzwedel führt zur Entfernung von Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen und zur Sicherung der Wasserqualität eine Rohrnetzspülung durch. **Wir werden deshalb in der Ortslage Diesdorf im Zeitraum vom 10.11. – 14.11.2025 jeweils in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Wasserversorgung abschnittsweise unterbrechen.**

**Den genauen Zeitpunkt, wann Ihr Versorgungsabschnitt gespült wird, teilen wir Ihnen durch Wurfbzettel in Ihre Briefkästen mit.**

Die Spülung erfolgt im Impuls-Spül-Verfahren. Diese Technologie ist patentiert. Angepasst an den vorhandenen Netzdruck werden über einen Hydranten dosierte Luftimpulse in die Versorgungsleitung eingepresst und diese kontrolliert bis zum nächsten Hydranten zwangsgeführt. Mit der Durchführung der Netzspülung wurde die Firma Hammann GmbH beauftragt.

Ungewollt kann dabei der Luftimpuls und/ oder gelöste Ablagerungsteilchen in die Hausinstallation eindringen, wenn zum Zeitpunkt der Spülung Wasser entnommen wird. Damit Sie nicht unbeabsichtigt in dem o.g. Zeitraum Wasser entnehmen, **empfehlen** wir Ihnen, die **Hauptabsperrvorrichtung vor Ihrem Wasserzähler zu schließen**.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass lt. Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) vom 20.06.1980, § 6 für Schäden, die sich aus der Einschränkung bzw. Unterbrechung der Wasserzufuhr während des Spülzeitraumes ergeben, das Versorgungsunternehmen nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis für diese Versorgungsunterbrechung.

### Zur Vermeidung von Störungen an Ihrer Hausinstallation sollten Sie

#### vor Beginn der Versorgungsunterbrechung

- Wasservorräte in Gefäßen, Waschbecken oder Badewannen entsprechend Ihrem voraussichtlichen Wasserbedarf anlegen.
- das Ventil vor dem Wasserzähler schließen,

#### während der Versorgungsunterbrechung

alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen halten, einschließlich Druckspülern bzw. Spülkästen in der Toilette.

#### nach Ende der Versorgungsunterbrechung

- das Ventil vor dem Wasserzähler wieder öffnen,
- die am höchsten gelegene Zapfstelle in Ihrem Gebäude öffnen, damit die eventuell in Ihrer Installation vorhandene Luft entweichen kann,
- solange Wasser entnehmen, bis es klar ausfließt,
- auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler betätigen.